

תעודת אחריות לעמדת טעינה חשמלית

עמדת טעינה חשמלית מדגם VCS-Z21-22S

מס סידורי :

תנאי אחריות:

האחריות תקפה רק במקרה שהמטען הותקן ע"י חשמלאי מוסמך בעל רישיון עברה אישור של בודק חשמל מוסמך. לא תינתן אחריות לכל נזק שנגרם עקב התקנה שלא ע"י חשמלאי מוסמך ושנבדקה ע"י בודק חשמל מוסמך. האחריות תהייה בתוקף כל עוד הלוקח עשה שימוש רגיל וסביר במטען בהתאם להוראות השימוש בו.

תקופת האחריות:

- במקרה שהמטען הותקן ע"י חשמלאי מוסמך כמתחייב על פי הוראות השימוש תחל תקופת האחריות מיום סיום ההתקנה ע"י החשמלאי המוסמך ועד 24 חודשים.
- עד מועד ההתקנה נשמר המוצר בתנאים ראויים ובהתאם להוראות השימוש ולא נעשה בו כל שימוש (להלן: תקופת האחריות).

תיקון במסגרת האחריות:

- באם ההתקנה בוצעה על ידינו או מי מטעמינו תכלול האחריות גם אחריות על ההתקנה.
- באם ההתקנה בוצעה ע"י חשמלאי מטעם הלוקח תכלול האחריות אך ורק תיקון המטען כולל החלפת חלקים ככל ויידרש כל זאת ללא תמורה, על הלוקח יהיה להביא את המטען לנקודת התיקון של חברתנו.
- במקרה וכי חברתנו תוכיח כי מקור הקלקול או הנזק נגרם ע"י הלוקח או רשלנותו, תהייה פטורה מכל חיובה על פי תעודת אחריות זו.
- ככל ויהיה צורך בהחלפת חלקים, חברתנו מתחייבת להחליפם בחלקים חדשים ולהביא את המוצר למצב עובד ותקין, כל זאת בתקופת האחריות.
- בעת בקשה למתן שרות על הלוקח להציג את חשבונית הקניה, אישור התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ואישור מבודק חשמל מוסמך.

האחריות עבור עמדת הטעינה תהיה תקפה בהצגת אישור חשמלאי מוסמך בלבד!

דרך חדשה/בתנועה בע"מ

ח.פ. 513409284

תאריך רכישה: _____

תוקף אחריות: 24 חודשים

חתימה וחותמת: _____

הנחיות להתקנה:

עמדה 32A התקנת שטח חתך כבל מ-3*6 לחיבור חד פאזי. או כבל 5*6 לחיבור תלת פאזי.

הצהרת חשמלאי מוסמך

הנני מצהיר שהמתקן נשוא בדיקה זו בוצע על ידי לפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים, בהתאם לחוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו על פיו, הנחיות מנהל החשמל והתקנים הישראליים ותקנים אחרים מאושרים הנוגעים למתקני חשמל ולעמדות טעינה. אני מצהיר כי המתקן הנ"ל נבדק על ידי במהלך ההקמה ולפני חיבורו לחשמל והוא במצב תקין וראוי לשימוש.

שם חשמלאי : _____ מס' רישיון: _____

חתימה: _____ תאריך: _____

03-9031866 ☎

4801738 | מיקוד | ת.ד. 1359 | היצירה 6, א.ת. ראש העין |

neway1.co.il 🌐

office@neway1.co.il ✉

1533-9011684 📠

