הצהרת היבואן/יצרן לעמדת טעינה לרכב חשמלי

יש להציג הצהרה זו לבודק עמדת הטעינה ולמסור לבעל עמדת הטעינה.

שם ספק/מתקין עמדת הטעינה: _____, טלפון: _____

הנני מצהיר בזאת כי עמדת הטעינה המפורטת להלן עומדת בדרישות תקן IEC 61851-1 או בתקן IEC 61851-23.

נתוני עמדת הטעינה:

שם יצרן: סמיקום 0078	דגם: SE-AMPIRA-22	מס' סדרה: _____
הספק נקוב: 22kw	מספר נקודות חיבור: 1	תיאור מופע: טעינה מהירה

אמצעי הגנה בפני זרם דלף (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☐ העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס B לפי תקן IEC 62423;

☐ העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס A / טיפוס F יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר לפי תקן IEC 62955;

☑ העמדה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר לפי תקן IEC 62955 בלבד;

☐ העמדה אינה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר.

הגנה בפני מתח יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☑ העמדה כוללת הגנה בפני מתחי יתר;

☐ העמדה אינה כוללת הגנה בפני מתחי יתר.

עמדות טעינה בזרם ישר (DC) (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☐ עמדה הכוללת הפרדה גלוונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "צפה" (Isolated d.c. EV charging station);

☐ העמדה כוללת משגוח;

☐ העמדה אינה כוללת משגוח.

☐ עמדה שאינה כוללת הפרדה גלוונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "מאורקת" (Non-isolated d.c. EV charging station).

הגנה בפני זרם יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☑ העמדה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור;

☐ העמדה אינה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור.

סמיקום לקסיס בע"מ

חתימה, מספר רישיון חשמלאי מטעם היבואן/יצרן:
51979

תאריך: 23-6-26

חתימה וחותמת היבואן/יצרן:

_____